UWAGA!
1. DŁUGOŚĆ RURY W JEDNEJ WĘŻOWNICY MUSI WYNOSIĆ 35,0m. ROZSTAW RUR W WĘŻOWNICY PRZYJĘTO 15cm ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO OCTOPUS.
2. WYMIAR SZAFEK ROZDZIELACZOWYCH L=550mm; H=650mm; G=120mm
3. SZCZELINY MIĘDZY RURAMI WĘŻOWNICY PRZY ROZDZIELACZACH WYPEŁNIĆ MASĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ POSIADAJĄCĄ ATEST DO STOSOWANIA PRZY SYSTEMACH OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

LEGENDA:

	Projektowany przewód zasilający
	Projektowany przewód powrotny
25x25	Średnice nominalne przewodów zasilający x powrotny
"a", "b"	Oznaczenia węzłów instalacji c.o.
R3; R4; R5 -	Rozdzielacz na 18 PĘTLI
R6 -	Rozdzielacz na 29 PĘTLI
R7 -	Rozdzielacz na 26 PĘTLI
R8 -	Rozdzielacz na 30 PĘTLI
600W C22-600 0,60m	- max moc grzewcza grzejnika - typ grzejnika - długość grzejnika



PRZEKRÓJ PRZEZ PODŁOGĘ SALI GIMNASTYCZNEJ
SKALA 1:25

1 - Podłoże betonowe
2 - Folia paro-izolacyjna
3 - Klin poziomujący
4 - Rura ogrzewania podłogowego
5 - Chudy beton
6 - Legar dolny
7 - Legar górny
8 - Płyta wiórowa
9 - Płyta wiórowa
10 - Wykładzina LINODUR

BIEL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.tomaszleski.pl, mail: biuro@tomaszleski.pl

Inwestor: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów	Projekt: 40	Branża: S	Nr rysunku: 020	Rewizja: 00	Faza: PBW
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie					
Temat: Rzut parteru – instalacja c.o.			Data: 01.2012	Skala: 1:100	
Projektował: mgr inż. Łukasz Kowalczyk upr. nr SLK/1108/PWOS/05 Podpis	Sprawdził: mgr inż. Bożena Bobowska upr. nr 268/2000 Podpis		Opracował: inż. Krzysztof Małek – – Podpis		