

Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów

Kiełczygłów dn. 17.11.2016 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: ZP.271.1.2016

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z prośbą o wyjaśnienie w dokumentacji projektowej w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy przewidywany zestaw hydroforowy pięciopompowy ma dawać wydajność 80m³/h przy 5 pompach, czy może przy pracy 4 pomp a 5 pompa ma być rezerwowa.

Odpowiedź do pytania nr 1

Wydajność pompowni II^o (zestawu hydroforowego) $Q_{max} = 80m^3/h$ przy pracy pomp bez pompy rezerwowej.

Pytanie nr 2

Czy moc pojedynczej pompy powinien wynosić 7,5KW.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Moc pojedynczej pompy podano orientacyjnie. Dopuszcza się zastosowanie zestawu o liczbie pomp bez rezerwowej większej niż 4.

Z up. Wójta
inż. Marek Kula
SEKRETARZ GMINY